МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» (ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»)

ул. Ленина, д. 23, пос. Плесецк
Архангельская область, 164262
Тел. (81832) 74355, тел/факс (81832) 72510
ИНН 2920009777 ОГРН 1042902407052
E-mail:pleskcso@yandex.ru

Начальнику ОНДиПР Плесецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области
Малыгину Н.А.

30.03.2021 № 299

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности ОНДиПРПлесецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области от 09.03.2021 № 10/1/1безотлагательно рассмотрено.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности объекта защиты ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», расположенном по адресу: 164288, Архангельская область, Плесецкий район, рабочий поселок Савинский, улица Цементников, дом 12 (здание стационарного отделения № 1) проведена внутренняя проверка и предприняты следующие меры:

1. В целях соблюдения п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ) определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Информация по работе очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2. В целях соблюдения п.30 ППР в РФ обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. Информация по проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3. В целях соблюдения п.54 ППР в РФ руководителем разработан и утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты объекта (система пожарной сигнализации, установка пожаротушения автоматическая, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

4. В целях соблюдения п.54 ППР в РФ на объекте защиты обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе

30.03.21

технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

5. В целях соблюдения пп. «б» п.16 ППР в РФ на объекте защиты проведена уборка мебели и других предметов в подвальном (цокольном) этаже стационарного отделения № 1 пос. Савинский.

Приложения:

1. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты - на 1 л., в 1 экз.;
2. Копия акта проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений - на 1 л., в 1 экз.;
3. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты - на 1 л., в 1 экз.;
4. Копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты объекта стационарного отделения № 1 пос. Савинский - на 3 л., в 1 экз.;
5. Фотофиксация помещений подвального (цокольного) этажа стационарного отделения № 1 пос. Савинский - на 4 л., в 1 экз.

Исполняющий обязанности директора О.Н. Ванюкова