КОНТРОЛЬ

465414 706211

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Архангельской области
ПРОКУРАТУРА
Плесецкого района
ул. Ленина, 22, п. Плесецк, 164260

05.03.2020 № 1-47в-2020

Руководителю ГБУ СОН АО
«Плесецкий КЦСО»

Лобовой И.Н.

ул. Ленина, д. 23, п. Плесецк,
Архангельская область, 164262

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Об устранении нарушений
законодательства в сфере
обеспечения прав инвалидов

Прокуратурой района в ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства со стороны ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» при соблюдении требований законодательства в сфере обеспечения прав инвалидов.

Установлено, что в стационарном отделении № 1 п. Савинский ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» стоянка для автотранспортных средств инвалидов не выделена; на территории учреждения отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля, звуковой и зрительной информации; отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). При этом в настоящий момент ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» обслуживает инвалидов по слуху, зрению, а также слабовидящих.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181 – ФЗ) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Как следует из ч. 1 ст. 15 Закона № 181 – ФЗ, организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

На каждой стоянке транспортных средств, в том числе около объектов социальной инфраструктуры выделяется не менее 10 процентов мест (но не

А № 055777
Прокуратура Плесецкого района
№ 1Прдр-20110020-8-20/181-20110020

менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

В соответствии со ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006, меры по выявлению и устранению препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в том числе на здания, дороги, транспорт и другие внешние объекты.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр утвержден свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (далее – СП 59.13330.2016).

Пункт 5.2 СП 59.13330.2016 регламентирует требования, предъявляемые к стоянкам (парковкам) транспортных средств инвалидов.

В п. 6.5.7 СП 59.13330.2016 предусмотрено размещение информационных терминалов/киосков, информационных табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.

В п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 предусмотрено размещение информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), а также перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения, с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

Вопреки ч. 1 ст. 15 Закона № 181 – ФЗ, СП 59.13330.2016 социальная защита инвалидам со стороны ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» гарантирована не в полной мере.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры к устранению допущенных нарушений вышеуказанного законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

2. Устранить недостатки, препятствующие доступу инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а именно выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов в стационарном отделении № 1 п. Савинский ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», разместить на территории учреждения информационные табло; обеспечить доступ инвалидов по слуху к услугам сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); разместить перед входом в учреждение,

его внутренние помещения, в которых оказываются услуги социального обслуживания, информирующие тактильные таблички с указанием его наименования, времени оказания услуг (приемных часов), с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

3. Рассмотреть вопрос о реализации права работодателя по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

4. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры.

5. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах, привлеченных к дисциплинарной ответственности лицах (с приложением копии распоряжения о наказании при наличии) проинформировать прокуратуру письменно в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции О.Н. Курганович

А.А. Десятков, тел.7-29-44